



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W GŁUBCZYCACH**

ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce

sekr. tel./fax 77 485 26 68, 77 471 07 17, 77 471 07 18

e-mail: [sekretariat.psse.glubczyce@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.glubczyce@sanepid.gov.pl) <http://www.gov.pl/web/psse-glubczyce>

DEA.9011.23.2024.AM

Głubczyce, 16.09.2024 r.

**Opolski Państwowy  
Wojewódzki  
Inspektor Sanitarny**  
sekretariat.wsse.opole@sanepid.gov.pl

**Dotyczy.; meldunków o działaniach podejmowanych przez organy Państwowej Inspekcji  
Sanitarnej na terenie powiatu głubczyckiego /aktualizacja 16.09.24r. godz.15.00/**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach informuje o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Klisino.

Wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Lisięcice, Klisino, Kietlice, Biernatów, Biernatówek w gminie Głubczyce (ok. 1413 mieszkańców) oraz Szonów, Tomice i Górczno w gminie Głogówek.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od zarządcy wodociągu- Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym stwierdzono pogorszenie jakości wody w zbiorniku wody czystej. W związku z powyższym wyłączono z eksploatacji działającą studnię nr 5A. Rozpoczęto płukanie i dezynfekcję nieczynnej studni nr 1A, która zostanie włączona do eksploatacji po wykonaniu badań wody.

Do czasu otrzymania pozytywnych wyników badań woda pitna będzie dowożona w cysternach.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Głubczycach  
*mgr Alina Mazar-Ciapa*

Otrzymuje:

Adresat

Do wiadomości:

1. PPIS w Prudniku
2. Burmistrz Głubczyc
3. PCZR Głubczyce  
[pczk@powiatglubczycki.pl](mailto:pczk@powiatglubczycki.pl)
4. a/a